



Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

č. 15/2016

Veřejná zakázka malého rozsahu (do 2 milionu)

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Technické služby Tábor s.r.o.
Sídlem: Kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor
Zastoupený: Michal Polanecký, jednatelem společnosti
IČ: 625 02 565

Název zakázky: Nákup stožárů veřejného osvětlení

Zadavatel Vás

VYZÝVÁ

k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále.

1. Informace o předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je „Nákup stožárů veřejného osvětlení“

2. Termín realizace: jeden rok od podpisu smlouvy, dle objednávek, s dodáním do sídla zadavatele.

3. Technické požadavky:

1. Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 4m nad terénem 2stupňový

Rozměry

Spodní dřík průměr 108/3,5mm, vrchní průměr 60/3mm, celková délka 4,6m, vetknutí do země 600mm, dvířka 400 x 100mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 150 x 60mm, spodní okraj 500mm pod terénem. Orientace totožná s dvířky, lze objednat i jinak.

Vnější uzemnění M10 nerez 100mm nad terénem. Zámek u dvířek bezpečnostní šroub M8 nerez. Stožáry musí být vyrobeny z kvalitních materiálů z oceli jakostní třídy 11353,11373 dle EN 40/2. Stožáry musí být opatřeny inspekčním certifikátem 1017-CPD 53/06/02/06/0 EN 40/5 vydaný TÜV.

Povrchová úprava

Žárově zinkováno oboustranně, min. 0,08mm dle ČSN 50976.

2. Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 5m nad terénem 2stupňový

Rozměry

Spodní dřík průměr 108/3,5mm, vrchní průměr 60/3mm, celková délka 5,8m, vetknutí do země 800mm, dvířka 400 x 100mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 150 x 60mm, spodní okraj 600mm pod terénem. Orientace totožná s dvířky, lze objednat i jinak.

Vnější uzemnění M10 nerez 100mm nad terénem. Zámek u dvířek bezpečnostní šroub M8 nerez. Stožáry musí být vyráběny z kvalitních materiálů z oceli jakostní třídy 11353,11373 dle EN 40/2. Stožáry musí být opatřeny inspekčním certifikátem 1017-CPD 53/06/02/06/0 EN 40/5 vydaný TÜV.

Povrchová úprava

Žárově zinkováno oboustranně, min. 0,08mm dle ČSN 50976.



3. Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 6m nad terénem 3stupňový

Rozměry

Spodní dřík průměr 114/4mm, vrchní průměr 60/3mm, celková délka 7m, vetknutí do země 1000mm, dvířka 400 x 100mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 150 x 60mm, spodní okraj 600mm pod terénem. Orientace totožná s dvířky, lze objednat i jinak.

Vnější uzemnění M10 nerez 100mm nad terénem. Zámek u dvířek bezpečnostní šroub M8 nerez. Stožáry musí být vyráběny z kvalitních materiálu z oceli jakostní třídy 11353, 11373 dle EN 40/2. Stožáry musí být opatřeny inspekčním certifikátem 1017-CPD 53/06/02/06/0 EN 40/5 vydaný TÜV.

Povrchová úprava

Žárově zinkováno oboustranně, min. 0,08mm dle ČSN 50976.

4. Silniční bezpaticový stožár JB8, svítidlo ve výšce 8m

Rozměry

Spodní dřík 133/4,5mm, horní dřík 89/3,5mm, vetknutí 1000mm, celková délka stožáru 6,9m, dvířka 400 x 120 mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 200 x 60 mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

Vnější uzemnění M10 nerez 100mm nad terénem. Zámek u dvířek bezpečnostní šroub M8 nerez. Stožár je určený pro výložník V1x1000 – 2000, V2x1000 – 2000. Výška výložníku 2,1m. Průměr výložníku 60mm. Stožáry musí být vyráběny z kvalitních materiálu z oceli jakostní třídy 11353, 11373 dle EN 40/2. Stožáry musí být opatřeny inspekčním certifikátem 1017-CPD 54/06/02/06/0 EN 40/5 vydaný TÜV.

Povrchová úprava

Žárově zinkováno oboustranně, min. 0,08mm dle ČSN 50976

5. Silniční bezpaticový stožár JB9, svítidlo ve výšce 9m

Rozměry

Spodní dřík 133/4,5mm, horní dřík 89/3,5mm, vetknutí 1200mm, celková délka stožáru 8,1m, dvířka 400 x 120 mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 200 x 60 mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

Vnější uzemnění M10 nerez 100mm nad terénem. Zámek u dvířek bezpečnostní šroub M8 nerez. Stožár určený pro výložník V1x1000 – 2000, V2x1000 – 2000. Výška výložníku 2,1m. Stožáry musí být vyráběny z kvalitních materiálu z oceli jakostní třídy 11353, 11373 dle EN 40/2. Stožáry musí být opatřeny inspekčním certifikátem 1017-CPD 54/06/02/06/0 EN 40/5 vydaný TÜV.

Povrchová úprava

Žárově zinkováno oboustranně, min. 0,08mm dle ČSN 50976

6. Silniční bezpaticový stožár JB10, svítidlo ve výšce 10m

Rozměry

Spodní dřík 159/5mm, horní dřík 89/3,5mm, vetknutí 1500mm, celková délka stožáru 9,4m, dvířka 400 x 120 mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 200 x 60 mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

Vnější uzemnění M10 nerez 100mm nad terénem. Zámek u dvířek bezpečnostní šroub M8 nerez. Stožáry musí být vyráběny z kvalitních materiálu z oceli jakostní třídy 11353, 11373 dle EN 40/2. Stožáry musí být opatřeny inspekčním certifikátem 1017-CPD 54/06/02/06/0 EN 40/5 vydaný TÜV. Stožár je určený pro výložník V1x1000 – 2500, V2x1000 – 2500. Výška výložníku 2,1m. Průměr výložníku 60mm.

Povrchová úprava

Žárově zinkováno oboustranně, min. 0,08mm dle ČSN 50976



7. Silniční bezpaticový stožár JB12, svítidlo ve výšce 12m

Rozměry

Spodní dřík 159/5mm, horní dřík 89/3,5 vetknutí 1500mm, celková délka stožáru 10,4m, dvířka 400 x 120 mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 200 x 60 mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

Vnější uzemnění M10 nerez 100mm nad terénem. Zámek u dvířek bezpečnostní šroub M8 nerez. Stožár určený pro výložník V1x1000 – 2500, V2x1000 – 2500. Výška výložníku 2,1m. Průměr výložníku 60mm.

Stožáry musí být vyráběny z kvalitních materiálů z oceli jakostní třídy 11353, 11373 dle EN 40/2. Stožáry musí být opatřeny inspekčním certifikátem 1017-CPD 54/06/02/06/0 EN 40/5 vydaný TÜV.

Povrchová úprava

Žárově zinkováno oboustranně, min. 0,08mm dle ČSN 50976

8. Stožáry pro přechod

Rozměry

Spodní dřík průměr 114 – 159 závisí od délky vyložení 1m - 4m , celková délka 7m, vetknutí 1000mm, dvířka 400 x 120 mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 200 x 60 mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

Vnější uzemnění M10 nerez 100mm nad terénem. Zámek u dvířek bezpečnostní šroub M8 nerez. Stožár určený pro výložník SV500 – 3500, výložník rovný.

Stožáry musí být vyráběny z kvalitních materiálů z oceli jakostní třídy 11353, 11373 dle EN 40/2. Stožáry musí být opatřeny inspekčním certifikátem 1017-CPD 54/06/02/06/0 EN 40/5 vydaný TÜV.

Povrchová úprava

Žárově zinkováno oboustranně, min. 0,08mm dle ČSN 50976

Všechny uvedené stožáry budou vyráběny a dodávány dle ČSN EN 40-2, 40-3-1 až 40-3-3, 40-5.

Každý stožár bude opatřen nedemontovatelným výrobním štítkem, který obsahuje tyto údaje:

- název výrobce
- číslo certifikátu
- typ stožáru
- odolnost proti vodorovnému zatížení
- pasivní bezpečnost

Požadovaný sortiment v předpokládaném orientačním množství odběru:

<i>Druh zboží</i>	<i>Předpokládané množství za rok</i>
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 4m nad terénem 2stupňový	10ks
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 5m nad terénem 2stupňový	10ks
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 6m nad terénem 3stupňový	20ks
Silniční bezpaticový stožár JB8, svítidlo ve výšce 8m	10ks
Silniční bezpaticový stožár JB9, svítidlo ve výšce 9m	10ks
Silniční bezpaticový stožár JB10, svítidlo ve výšce 10m	10ks
Silniční bezpaticový stožár JB12, svítidlo ve výšce 12m	10ks
Stožáry pro přechod	10ks

4. Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i e-mailová) a doručena na adresu zadavatele, a to nejpozději 20.7.2016 do 12 hodin.
5. **Lhůta - pro podání nabídky:** nabídku doručte na adresu zadavatele, sekretariát TST s.r.o., nejpozději 28.7.2016 do 14.30 hodin.
Výběr uchazeče proběhne dne 28.7.2016 v 15.00 hodin

Kontaktní osoba:

Samec Jan

Tel.: 724050850, 381 24225

e-mail: tstabor@volny.cz

Nabídky zpracované v českém jazyce **formou návrhu smlouvy o dílo s krycím listem**, svázané, v obálce řádně zajištěné proti samovolnému otevření, označené **názvem akce, označením uchazeče a nápisem Neotvírat** – budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky vždy v pracovních dnech od 6.30 hodin do 14.30 hodin, v kanceláři TST s.r.o. Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, sekretariát pí. Průšová. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Uchazeč doloží ve své nabídce:

- oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky, *v kopii*
- výpis z veřejného rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, *v kopii*
- čestná prohlášení ke splnění Základních kvalifikačních předpokladů podepsaná osobou oprávněnou za uchazeče jednat
- čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné závazky vůči Městu Tábor
- kopie certifikátů k jednotlivým typům sloupů

Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení a hodnocení nabídek.

7. Způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v Kč, včetně všech poplatků a dopravy. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná nejvýše přípustná.

Základním kritériem pro hodnocení nabídky je „**nejnižší nabídková cena**“. Nabídková cena bude stanovena na základě předpokládaného množství zboží vynásobeného jednotkovou cenou. Výsledná cena bude stanovena jako součet jednotlivých cen, včetně všech poplatků a dopravy.

8. Uchazeč ve své nabídce předloží:

- a) **Návrh kupní smlouvy na dobu určitou tj. 1 rok od podpisu smlouvy, opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat**
- b) **Prokázání kvalifikačních předpokladů viz. bod 6**
- c) **Krycí list jako první (úvodní list nabídky)**

9. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.

10. Zúčastnění uchazeči obdrží emailem sdělení o případném vyloučení a o výsledku zadávacího řízení po jeho projednání a schválení v Radě města Tábora.

11. Zadavatel požaduje, aby smlouva obsahovala samostatný bod v tomto znění:

"Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít."

V Táboře dne 20.6.2016



.....
Michal Polanecký
jednatel společnosti



Krycí list

Název veřejné zakázky:**Nákup stožárů veřejného osvětlení****Identifikační údaje zadavatele:**

Název:

Technické služby Tábor s.r.o.

Sídlo:

Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

IČ:

62502565

DIČ:

CZ62502565

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název:

[doplní uchazeč]

IČO:

[doplní uchazeč]

Sídlo:

[doplní uchazeč]

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

[doplní uchazeč]

Kontaktní osoba:

[doplní uchazeč]

Telefon / fax:

[doplní uchazeč]

E-mail:

[doplní uchazeč]

Požadovaný sortiment v předpokládaném orientačním množství odběru:

<i>Druh zboží</i>	<i>Předpokládané množství za rok</i>	<i>Cena za 1 kus bez DPH, včetně všech poplatků a dopravy</i>	<i>Cena za předpokládané množství bez DPH</i>
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 4m nad terénem 2stupňový	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 5m nad terénem 2stupňový	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 6m nad terénem 3stupňový	20ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB8, svítidlo ve výšce 8m	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB9, svítidlo ve výšce 9m	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB10, svítidlo ve výšce 10m	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB12, svítidlo ve výšce 12m	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Stožáry pro přechod	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]

Č.	Hodnotící kritéria	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
	Součtová cena	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč]

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): [doplní uchazeč]

.....

podpis (a případně razítko)