

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: opatření ke snížení energetické náročnosti VO v Táboře

1.

Dotaz:

- 1) Na základě níže uvedené odpovědi zadavatele na předchozí žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17.8.2017, že v rámci plnění předmětné veřejné zakázky, úprava RVO neobsahuje řídicí jednotku, se uchazeč táže, zda je přesto požadováno dodat svítidla vybavena PWL řízením dle Přílohy č.1 – Technická dokumentace?

Dotaz:

Jak je definována (jaký je rozsah) položky „Úprava RVO vč. výměny hl. jističe“ v příloze č. 4 ZD – Kalkulace zakázky? Zahrnuje tato položka také dodávku řídicích jednotek pro komunikaci PWL? Dále uchazeč nerozumí množství 16 ks RVO, na kterých má úpravy rozvaděčů provádět, neboť v příloze č.1 – Technická dokumentace je v soupise světelných míst s návrhem nového typu svítidla definováno 28 RVO, jmenovitě RVO č. 4, 11, 12, 14, 15, 17, 25, 35, 36, 37, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 66, 68 a 71, celkově v 17 úsecích města. Uchazeč zároveň předpokládá, že počet úseků stejně nemá vliv na počet RVO.

Vysvětlení:

Položka „úprava RVO vč. výměny hl. jističe“ obsahuje rozfázování vývodů rozvaděče z důvodu zajištění rovnoměrnosti proudové zátěže na hlavním jističí a instalaci zařízení pro omezení nárazových proudů po instalaci LED svítidel. Tyto úpravy se předpokládají pouze v 16 ks RVO.

Úprava RVO neobsahuje řídicí jednotku.

Vysvětlení:

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností zadavatel uvádí, že v oblasti řízení svítidel veřejného osvětlení požaduje v souladu s Přílohou č.1 – Technická dokumentace, odst. Technické parametry svítidel pouze dodání LED svítidel s možností nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době a funkcí dorovnávání úbytku světelného toku (zadavatel nepožaduje dodání LED svítidel s PWL komunikací). Pro korektní vyhodnocení budoucí spotřeby el. energie uchazeči předloží instalovaný příkon nabízených svítidel v neregulovaném režimu. Vítězný uchazeč obdrží od zadavatele požadovaný

regulační diagram, který bude podkladem pro nastavení regulace LED svítidel.
Toto nastavení bude zahrnuto v cenové nabídce uchazeče.